



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00963

№ ПС 009218

Срок действия с 18.01.2024г. по 17.01.2027г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

27.33.13

Код ТН ВЭД

7308905900

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КС Паскаль»
606016, Нижегородская область, г.о. Город Дзержинск, г Дзержинск, пр-кт
Ленина, дом 107Б, офис 10. ОГРН: 1225200041901. Телефон: +7(800) 550-42-52.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КС Паскаль»
606016, Нижегородская область, г.о. Город Дзержинск, г Дзержинск, пр-кт Ленина,
дом 107Б, офис 10. ОГРН: 1225200041901. Телефон: +7(800) 550-42-52.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru. ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стальные кабеленесущие системы толщиной от 0,5 до 6,0 мм, длиной от 1,0 до
12,0 метров из оцинкованной и нержавеющей стали. Элементы сборных
кабельных конструкций толщиной от 0,5 мм до 20,0 мм. Выпускаемые по ТУ
27.33.13-001- 81408250-2024. См. Приложение (Бланк № ПС 005647).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть",
раздел 6. Метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 01/24-12С от 17.01.2024 г., ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00558-АО от
21.12.2023 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25
до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 27.33.13-001- 81408250-2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00963

№ ПС 005647

Код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель
27.33.13 7308905900	Лотки: листовые перфорированные и не перфорированные проволочные, лестничные, короба. Толщиной от 0,5 мм-до 6,0 мм, длиной от 1,0 до 22,0 метров , из оцинкованной и нержавеющей стали , а также крышки и аксессуары к ним Монтажные элементы сборных кабельных конструкций, а также монтажный профиль (в том числе Г, П, Z, С, I, S.— образный и др.) толщиной от 0,5 мм до 20,0 мм, длиной от 1,0 до 12,0 метров, включающие сварные изделия, аксессуары к ним Система STRUT: монтажные системы , монтажный профиль, сварные изделия толщиной от 0,5 мм до 10,0 мм; длиной от 1,0 до 12,0 метров, аксессуары к ним. Исполнение ко всем изделиям: шинкование по методу Сендзимира, горячее цинкование методом погружения, гальваническое цинкование, порошковая окраска, нержавеющая сталь.

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков

